

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 811/2013

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Wärmepumpe

142 %

Temperaturregler

Aus dem Datenblatt des  
Temperaturreglers

Class I = 1 %, Class II = 2 %, Class III = 1.5 %,  
Class IV = 2 %, Class V = 3 %, Class VI = 4 %,  
Class VII = 3.5 %, Class VIII = 5 %

+ 2 %

Zusatzheizkessel

Aus dem Datenblatt des Heiz-  
kessels

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (in %)

( - - 142 ) x 0 = - %

Solarer Beitrag

Aus dem Datenblatt der Solareinrichtung

Kollektorgrö-  
ße (in m<sup>2</sup>)

Volumen des  
Solarspei-  
chers (in m<sup>3</sup>)

Kollektorwirkungs-  
grad (in %)

Einstufung des So-  
larspeichers  
A<sup>+</sup> = 0.95, A = 0.91,  
B = 0.86, C = 0.83,  
D-G = 0.81

( - x - + - x - ) x 0.45 x ( - / 100 ) x - = + - %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei  
durchschnittlichem Klima

- %

Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durch-  
schnittlichem Klima




Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälterem und wärmerem Klima

Kälter: - - 12 = 132 % Wärmer: - + 29 = 173 %

Die Energieeffizienz der Verbundanlage mit den in diesem Datenblatt aufgeführten Produkten entspricht möglicherweise nicht der tatsächlichen Energieeffizienz nach der Installation in einem Gebäude, da diese Effizienz von weiteren Faktoren beeinflusst wird, darunter die Wärmeverluste im Verteilsystem und die Produktdimensionierung im Verhältnis zu Größe und Merkmalen des Gebäudes.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 15/05/2023



**EPREL-Eintragungsnummer** 2177786

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2177786>

**Lieferant:** Bosch Thermotechnik GmbH (Hersteller)

**Website:**

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Customer Service

**Website:**

**E-Mail-Adresse:** [contact@buderus.com](mailto:contact@buderus.com)

**Telefonnummer:** +49 6441 418 1846

**Anschrift:**

Sophienstr. 30-32  
35576 Wetzlar  
Deutschland